ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | شهادة | 证书 | 인증서

Baumusterprüfbescheinigung

Certificate

TÜV AUSTRIA

Zertifikatsnummer: *Certificate number:*	**2925-2504-PSA24-162-E**	**Ausgabe: 1** *Issue:*	
Hersteller: *Manufacturer:*	**Riwega GmbH** **Obere-Insel-Straße 28** **39044 Neumarkt (BZ)** **Italy**	**Original-hersteller:** *OEM:*	**758665 - 0000**
Produkt: *Product:*	**Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlageinrichtungen Typ A/C** *Personal fall protection equipment - Anchor devices type A/C*		
Typ: *Type:*	**„SafeGuard AP 8 - 16mm/22mm“ - Einzelanschlagpunkt und Systemstütze für ein horizontales Seilsicherungssystem** *'SafeGuard AP 8 - 16mm/22mm' - Single Anchor Point and System Post for a Horizontal Line System*		
Prüfgrundlagen: **(EN ISO/IEC 17025T – Akkreditierungsumfang)** *Tested according to:* *(EN ISO/IEC 17025T – Accreditation Scope)*	**EN 795:2012** **CEN/TS 16415:2013**	**Technische Spezifikationen:** *Technical specifications:*	**UNI 11578:2015** **EN 365:2004**
Prüfbericht: *Test Report:*	**PSA19-083 Prüfbericht** **PSA21-090 Prüfbericht**		
Bemerkungen: *Remarks:*	**Erweiterung E zum Hauptzertifikat 2857-2411-PSA24-162-Z** *Extension E to main certificate 2857-2411-PSA24-162-Z*	**Seitenzahl Anhang:** *Pages Annex:*	**2**

Hiermit bestätigt die TÜV AUSTRIA GMBH, dass das Produkt den grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemäß angeführten Normen und Regelwerke entspricht. Grundlage dieser Bescheinigung ist das zur Prüfung und Zertifizierung vorgelegte Prüfmuster und die technische Dokumentation.

TÜV AUSTRIA GMBH hereby confirms that the product complies with the essential safety requirements according to the listed standards and specifications. The basis of this certificate is the test specimen and the technical documentation submitted for testing and certification.

Online Verification

--

Vorgängerdokument (Zertifikat) / Previous Document (Certificate)

--

Datum / Date

TÜV AUSTRIA GMBH TÜV AUSTRIA

04.04.2025 **Ausstellungsdatum** *Date of issue*	**Dipl.-Ing. Georg Sonntag** **Geprüft / Prüfstelle** *Examined by / Testing Laboratory*	**Ing. Georg Gottschlich** **Freigegeben / Prüfstelle** *Approved by / Testing Laboratory*	**31.10.2029** **Gültigkeitsdatum** *Expiry date*

TÜV AUSTRIA GMBH
Deutschstraße 10
1230 Vienna / Austria
Tel: +43 (0) 504 54
Mail: info@tuv.at
Web: http://www.tuv.at

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA GMBH gestattet. Alle Prüf- Inspektions- und Überwachungstätigkeiten erfolgten gemäß QM System der TÜV AUSTRIA GMBH
Excerpt duplication only with permission of TÜV AUSTRIA GMBH. All testing, inspection and surveillance activities were carried out in accordance with the QM system of TÜV AUSTRIA GMBH.

Vervielfältigung nur mit Erlaubnis des TÜV AUSTRIA | The reproduction of this document is subject to the approval by TÜV AUSTRIA | TÜV®

Produkt: *Product:*	**Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlageinrichtungen Typ A/C** *Personal fall protection equipment - Anchor devices type A/C*
Typ: *Type:*	**„SafeGuard AP 8 - 16mm/22mm" - Einzelanschlagpunkt und Systemstütze für ein horizontales Seilsicherungssystem** *'SafeGuard AP 8 - 16mm/22mm' - Single Anchor Point and System Post for a Horizontal Line System*

Ausführung:

Anschlageinrichtung bestehend aus den folgenden Komponenten:

- **Grundplatte: Ø 330 x 4 mm, 38 Bohrungen Ø 6 mm**
- **Aufgeschweißte Gewindebuchse: Überstand ca. 49 mm unter Grundplatte, Innenfeingewinde M16**
  Alternativ: Gewindebuchse eingeschraubt in Grundplatte und mit Mutter gesichert
- **Stütze, eingeklebt mit Loctite 638 in Gewindebuchse: Ø 16 mm,**
  unten: M16 Feingewinde, oben: M16 Gewinde, Höhe: 300 mm
- **Optional: Stützrohr „UNI" mit Außendurchmesser Ø 22 mm**
- **Anschlagöse mit Kennzeichnung**
- **M16 Mutter, M16 Sicherungsmutter**
- **Alle Komponenten bestehen aus Edelstahl 1.4301**
- **Montage auf allen zugelassenen Untergründen entsprechend Tabelle Seite 2**

Die Anschlageinrichtung „SafeGuard AP 8 - 16mm/22mm" kann für die folgenden Anwendungen verwendet werden:

- **Für PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe zum Sichern von maximal 4 Personen als Einzelstütze (Typ A)**
- **Für PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe zum Sichern von maximal 4 Personen in Verbindung mit dem „Safe Guard Line" Seilsystem als Zwischenstütze (Typ C) und mit dem Stützrohr „UNI" zusätzlich als End- und Eckstütze (Typ C)**

Model:

Anchor device made of the following components:

- *Base plate: Ø 330 x 4 mm, 38 holes Ø 6 mm*
- *Welded threaded bush: ends 49 mm below base plate, internal fine thread M16*
  Alternative: threaded bush is screwed in the base plate and is secured with a nut
- *Bolt, glued in with Loctite 638 into threaded bush;*
  bottom: M16 fine thread, top M16 thread, height: 300 mm
- *Optional: Supporting tube 'UNI' with outer diameter Ø 22 mm*
- *Anchor eyelet with marking*
- *M16 nut, M16 safety nut*
- *All components made of 1.4301*
- *Mounting on all approved surfaces according to table on page 2*

The anchor device 'SafeGuard AP 8 - 16mm/22mm' can be used for the following applications:

- *For PPE against falls from a height for securing maximum 4 persons as single anchor point (type A)*
- *For PPE against falls from a height for securing maximum 4 persons in combination with the horizontal line system type 'Safe Guard Line' as intermediate anchor (type C) and with the additional supporting tube 'UNI' as termination and corner anchor (type C)*

TÜV AUSTRIA GMBH

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA GMBH gestattet. Alle Prüf- Inspektions- und Überwachungstätigkeiten erfolgten gemäß QM System der TÜV AUSTRIA GMBH
Excerpt duplication only with permission of TÜV AUSTRIA GMBH. All testing, inspection and surveillance activities were carried out in accordance with the QM system of TÜV AUSTRIA GMBH.

Deutschstraße 10
1230 Vienna / Austria
Tel: +43 (0) 504 54
Mail: info@tuv.at
Web: http://www.tuv.at

www.tuvaustria.com | info@tuvaustria.com | TÜV®

Anschlageinrichtung *Anchor device*	**Spezifikationen** *Specifications*		**Prüfung** *Test*
	Bezeichnung: *Name:*	**SafeGuard AP 8 - 16mm/22mm**	**PSA21-090 (01.06.2021)**
	Grundplatte: *Base Plate:*	**Ø 330 mm, 38 Bohrungen Ø 6 mm**	
	Rundstab: *Steel Wire:*	**Ø 16 mm, 300 mm – 700 mm** **Optional: Stützrohr Ø 22 mm (UNI)**	
	Systemstütze: *System post:*	**Zwischenstütze** *Intermediate post*	**SafeGuard AP 8 16mm**
	Systemstütze: *System post:*	**End-, Eck-, Zwischenstütze** *End-, Corner-, Intermediate-Post*	**SafeGuard AP 8 22mm**
	Max. Feldlänge: *Max. field length:*	**15 m (gerade Seilstrecke)** **10 m (an einer 90° Ecke)**	
	Max. Personen: *Max. users:*	**4**	
	Art.-Nr.: *Art.-No.:*	**690030100000**	

Untergrund *Subfloor*	**Befestigungsmaterial** *Mounting material*	**Abbildung** *Illustration*	**Prüfung** *Test*
OSB Platte: **Holzstärke mind. 18 mm** *OSB board* *wood thickness: min. 18 mm*	**38 x Holzbauschrauben (JT3-ST-2-6,0x35)** *38 x woodworking screws (JT3-ST-2-6,0x35)*		**PSA21-090 (01.06.2021)**
Rauschalung: **Holzstärke mind. 22 mm** *Roof boarding* *wood thickness: min. 22 mm*	**38 x Holzbauschrauben (JT3-ST-2-6,0x35)** *38 x woodworking screws (JT3-ST-2-6,0x35)*		**PSA21-090 (01.06.2021)**

Bemerkungen:
Remarks:

Referenz *Reference*	**Norm** *Standard*	**Prüfung** *Test*
PSA19-083 **PSA20-045** **PSA21-090**	**EN 795:2012** **CEN/TS 16415:2013** **EN 365:2004**	**Baumusterprüfung /** *Type Examination*
PSA24-162	**EN 365:2004**	**Übereinstimmungsprüfung /** *Compliance Check*
PSA25-049	**EN 365:2004** **UNI 11578:2015**	**Übereinstimmungsprüfung /** *Compliance Check*

Änderungen: **Die folgenden Änderungen sind durch die Prüfstelle der TÜV AUSTRIA GMBH bestätigt.**
Amendments: *The following changes are confirmed by the testing laboratory of TÜV AUSTRIA GMBH.*

Zertifikatsnummer *Certificate Number*	**Ausgabe** *Issue*	**Datum** *Date of Issue*	**Änderungen – Beschreibung** *Amendments – Description*
2925-2504-PSA24-162-E	**1**	**04.04.2025**	**Erstausgabe** *First Issue*

TÜV AUSTRIA GMBH

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA GMBH gestattet. Alle Prüf- Inspektions- und Überwachungstätigkeiten erfolgten gemäß QM System der TÜV AUSTRIA GMBH
Excerpt duplication only with permission of TÜV AUSTRIA GMBH. All testing, inspection and surveillance activities were carried out in accordance with the QM system of TÜV AUSTRIA GMBH.

Deutschstraße 10
1230 Vienna / Austria
Tel: +43 (0) 504 54
Mail: info@tuv.at
Web: http://www.tuv.at

www.tuvaustria.com | info@tuvaustria.com | TÜV®